

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«12» ноября 2018 г.
16 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в реестре СРО-231;

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281;

Рог Юрий Николаевич - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273;

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» ИНН 3702529915, номер в реестре СРО 280;

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении результатов плановых проверок организаций.
- 2.** О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых проверок организаций

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 215 от 15.10.2018 г., акт № 216 от 16.10.2018 г., акт № 217 от 17.10.2018 г., акт № 218 от 22.10.2018 г., акт № 219 от 23.10.2018 г., акт № 221 от 29.10.2018 г., акт № 223 от 31.10.2018 г.), на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, (далее - проверка) в отношении следующих организаций:

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Решение Контрольной комиссии	Примечание
1	ООО «Ивановское ДРСУ №2»	3702515422	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
2	ООО «ПромСтройМонтаж»	3702530124	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
3	ООО «ПрофСтрой»	3703042514	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
4	ООО «Фатекс-3»	3702131000	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
5	ООО «Спецдорстрой»	3702515493	1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 148/п от 23.08.2018 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда (Договор №9-С от 03.08.2018г. Выполнение полного комплекса работ согласно проектно- сметной документации "Благоустройство набережной реки Уводь на участке от пешеходного моста через реку Уводь по улице Калинина до Соковского моста в городе Иваново")	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
6	ООО «ЭСЦ»	3702124355	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
7	ООО «Монтажные системы»	3706018397	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	

ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующей организации:

1) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

1) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422

2) ООО «ПромСтройМонтаж», ИНН 3702530124

3) ООО «ПрофСтрой», ИНН 3703042514

4) ООО «Фатекс-3», ИНН 3702131000

5) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355

6) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующей организации:

1) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

1) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422

2) ООО «ПромСтройМонтаж», ИНН 3702530124

3) ООО «ПрофСтрой», ИНН 3703042514

4) ООО «Фатекс-3», ИНН 3702131000

5) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355

6) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 489/п от 17.10.2018 г., акт № 490/п от 17.10.2018 г., акт № 491/п от 18.10.2018 г., акт № 492/п от 18.10.2018 г., акт № 493/п от 19.09.2018 г., акт № 494/п от 04.11.2018 г., акт № 495/п от 20.10.2018 г., акт № 496/п от 20.10.2018 г., акт № 497/п от 21.10.2018 г., акт № 498/п от 21.10.2018 г., акт № 501/п от 24.10.2018 г., акт № 502/п от 24.10.2018 г., акт № 503/п от 24.10.2018 г., акт № 504/п от 26.10.2018 г., акт № 505/п от 26.10.2018 г.) на предмет соответствия членом Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – проверка) в отношении следующих организаций:

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Решение Контрольной комиссии	Примечание
1	ООО «Атлант»	3702088964	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
2	ООО «Монтаж-Регион»	3702628673	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
3	ООО «СТРОЙСЕРВИС»	3701043054	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
4	ООО «Ивановореставрация»	3730003271	<p>На объекте: «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1918 г. находился губсовнархоз, председателем которого был Батуриин Павел Степанович», расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Батурина, 5. (работы по капитальному ремонту крыши здания)» выявлены нарушения:</p> <p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля (верификации); - проект производства работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. <p>2. Частично с используемого пиломатериала по устройству обрешетки не удален обзол – нарушение пп. 6 табл. 1 ГОСТ 11047-90</p> <p>3. Количество креплений снегозадержателей к гребням кровельного покрытия, установлено не в полном объеме – нарушение проектной документации</p>	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	

5	ООО «СтройГрад»	3702572685	<p>На объекте «Проведение реставрационных работ на объектах Ансамбля Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: Библиотечный корпус, 1877 г., Красный корпус, 1839-1884 гг, Больничный корпус, 1835-1884 г. (Новый Семинарский корпус) (Завершение работ по устранению недостатков) нарушения не выявлены</p> <p>На объекте «Ремонт помещений здания Дома Культуры г. Гаврилов Посад, расположенного по адресу: г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д. 9» нарушения не выявлены</p>	<p><u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	
				<p><u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	
6	ООО «СтройСтандарт»	3702104454	<p>На объекте «выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания Управления, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 5» допущены следующие нарушения:</p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля (верификации); - общий журнал работ; - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; - акты освидетельствования скрытых работ; - проекты производства работ; - акты выполненных работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012, п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. Ненадлежащее крепление костыля при выполнении покрытия арки, он не держит обделку одной из арок – нарушение п. 5.1.23 СП 17.13330.2017.</p>	<p><u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	<p>Нарушения устранены в полном объеме 22.10.2018 г.</p>
7	ООО «Инженерные сети»	3702615138	<p>Нарушения не выявлены</p>	<p><u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения</u></p>	

				<u>вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
8	ООО «САНТЭЛС»	3702005132	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
9	ООО «СК БИОНТ»	3702564405	На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту актового зала Музейно-выставочного центра по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д. 29» выявлены нарушения: 1. Частичное отсутствие исполнительной документации, в частности: - журнал входного контроля (верификации); - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий (частично) – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
10	ООО «МЕКОМ»	3702132691	На объекте «По комплексному капитальному ремонту помещений, предназначенных для размещения Кинешемского городского суда Ивановской области, расположенных в здании по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 44» выявлены нарушения: 1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: - журнал входного контроля (верификации); - общий журнал работ; - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	

			<ul style="list-style-type: none"> - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; - акты освидетельствования скрытых работ; - проекты производства работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. В качестве профлиста для выполнения кровельного покрытия указанный проектной организацией ООО «СтройГрад» в Томе 4 Разделе 4 «Конструктивные и в объемно-планировочных решениях на листе 3 пояснительной записки; на листах 68, 72, 74 стадия П, указан профлист марки НС-21. Однако согласно ГОСТ 24045-2016 маркировки НС-21 не существует.</p> <p>3. При указании конькового узла 3 на листе 71 стадия П в Томе 4 Разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» указан профлист марки НС-35, что вероятно является технической ошибкой, поскольку во всем проекте отражено использование НС-21 – нарушение проектной документации.</p> <p>4. Подрядчик не выполняет установку конькового бруса при отсутствии согласования с проектировщиками – нарушение проектной документации.</p>		
11	ООО «МАТА»	3703016218	<p>На объекте: «Выполнение работ по ремонту по благоустройству ул. Советская на участке от дома № 3 до дома № 8 в г. Кинешма Ивановской области» выявлены нарушения:</p> <p>Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий (частично). - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; 	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

			<p>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</p> <p>- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017</p>		
12	ООО «РСК «Монолит-ЛТД»	3702013736	<p>На объекте: «выполнение капитального ремонта здания казармы роты охраны ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области под размещение участка исправительного центра, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1Р» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017 	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	
13	ООО «МОНТАЖНИК»	3702174780	<p>Нарушения не выявлены</p>	<p><u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	
14	ООО «СУОР»	3702690311	<p>Нарушения не выявлены</p>	<p><u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:

- 1) ООО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271
- 2) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405
- 3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691
- 4) ООО «МАТА», ИНН 3703016218
- 5) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Атлант», ИНН 3702088964
- 2) ООО «Монтаж-Регион», ИНН 3702628673
- 3) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054
- 4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685
- 5) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454
- 6) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138
- 7) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132
- 8) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780
- 9) ООО «СУОР», ИНН 3702690311

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:

- 1) ООО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271
- 2) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405
- 3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691
- 4) ООО «МАТА», ИНН 3703016218
- 5) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736


2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Атлант», ИНН 3702088964
- 2) ООО «Монтаж-Регион», ИНН 3702628673
- 3) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054
- 4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685
- 5) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454
- 6) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138
- 7) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132
- 8) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780
- 9) ООО «СУОР», ИНН 3702690311

Решение принято единогласно.

**Председатель
Контрольной комиссии**

Секретарь Контрольной комиссии



И.В. Рыбаков

С.С. Кабешова