

ПРОТОКОЛ № 30
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«27» июня 2019 г.
16 ч. 30 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332;

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382.

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 4 человека. Кворум для голосования имеется.

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального дтректора по юридическим вопросам Ассоциации СРО «ИОС»;

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении выявленных нарушений в установленный срок решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 23 от 13.05.2019 г., протокол № 28 от 19.06.2019 г.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении выявленных нарушений в установленный срок решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 23 от 13.05.2019 г., протокол № 28 от 19.06.2019 г.)

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении выявленных нарушений в установленный срок решением Дисциплинарной комиссии

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО:

Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС», а также за невыполнение в установленный срок предупреждения об устранении выявленных нарушений **наложить штраф** в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 12.07.2019 г. следующей организации:

- 1) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550.

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС», а также за невыполнение в установленный срок предупреждения об устранении выявленных нарушений **наложить штраф** в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 12.07.2019 г. следующей организации:

- 1) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**



Е.Ю. Вакина

Секретарь Дисциплинарной комиссии



С.А. Райков

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»	3702055550	<p>На объекте «Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и Василевского» выявлены нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На строительной площадке находятся лица без защитных касок – нарушение п.п. 5.13 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 2. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 3. Не организован трехуровневый контроль за состоянием условий и охраны труда в соответствие со спецификой производимых работ – нарушение п. 19 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 4. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов не установлены защитные ограждения, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности – нарушение п. 12 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 5. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, занятых в рабочем процессе, имеющих квалификацию, соответствующую выполняемым работам – нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения», а также п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016). 6. Отсутствие информационного стенда у въезда на строительную площадку с указанием строящихся, вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, 	<p>Нарушения устранены в полном объеме до заседания Дисциплинарной комиссии</p>

		<p>местонахождения водоисточников, средств пожаротушения – нарушение п. 49 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p>7. Территория строительной площадки захламлена строительным мусором, не очищена от снега, загромождена старой (негодной к эксплуатации) тарой – нарушение п. 52 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p>8. На момент осмотра на строительной площадке находился личный автомобиль сотрудников – нарушение п. 54 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p>9. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствие с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>10. В местах производства работ находятся съемные грузозахватные приспособления и тара с отсутствием необходимой маркировки – нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>11. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары не соблюдается периодичность их осмотра. Кроме того, не разработана инструкция на осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары – нарушение п. 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>12. На строительной площадке отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>13. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений; ▪ о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов. <p>14. Не предоставлены сведения о прохождении обучения и аттестации производителя работ ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; ▪ доступ к работам на высоте с присвоением соответствующей группы по безопасности работ; ▪ электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности <p>– нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p>	
--	--	--	--

		<p>15. Отсутствует надлежаще оформленный ППР – нарушение п. 7.1.5 СП 48.13330.2011</p> <p>16. Отсутствует журнал учета огнетушителей – нарушение п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p> <p>17. Пожарные щиты, имеющиеся на строительной площадке, не укомплектованы – нарушение п. 482 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p> <p>18. Ящики с песком отсутствуют на строительной площадке – нарушение п. 483 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p> <p>19. Отсутствуют разработанные и утвержденные распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов: - специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС – нарушение пп. ж) п. 23 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>20. Выполнение строительно-монтажных работ на ОПО с применением ПС осуществляется без разработанного ППРк – нарушение п. 101 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>21. Не ознакомлены (под роспись) с ППРк и ТК специалисты, ответственных за безопасное производство работ ПС, крановщик (оператор) и стропальщики – нарушение п. 125 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>22. На местах ведения работ отсутствуют схемы складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки транспортных средств – нарушение п. 125 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>23. Не выполнены функции для безопасного использования грузозахватных приспособлений, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ разработка ППР, ТК и других технологических регламентов (последнее – при необходимости), включающих схемы строповки, с указанием способов обвязки деталей, узлов и других элементов оборудования, подъем и перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производятся ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а также способов безопасной кантовки составных частей оборудования с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений; ▪ обеспечение персонала, связанного со строповкой, подъемом и перемещением грузов, технологическими регламентами, ППР и ТК, в которых должны быть приведены схемы строповки, складирования и кантовки грузов, погрузки и выгрузки транспортных средств, подвижного состава или судов, а также перечень применяемых грузозахватных приспособлений; ▪ ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, а также стропальщиков и крановщиков; ▪ обеспечение стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съёмными грузозахватными приспособлениями, соответствующими массе и характеру перегружаемых грузов; ▪ размещение в зоне производства работ ПС списка основных перемещаемых им грузов с указанием их массы. 	
--	--	---	--

		<p>– нарушение п. 221 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>24. Баллон с горючим газом имеет на стенках следы коррозии. Баллон с горючим газом установлен в месте прохода людей и перемещения грузов. Работник, производящий работы с применением данных баллонов, не имеет удостоверения о допуске к самостоятельной работе, выданного в установленном порядке – нарушение п. 500, п. 510, п. 512 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 12.12.2017).</p> <p>25. Не оформлен на выполнение огневых работ наряд-допуск по форме приложения N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – нарушение п. 3.1.7. Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485.</p>	
--	--	--	--