

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

г. Иваново

«31» марта 2023

**Время начала заседания:** 9 ч. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 9 ч. 15 мин.

**Место проведения заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А.

**Присутствуют члены комиссии:**

**Громов Максим Евгеньевич** – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

**Тарасевичене Наталья Витальевна** – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

**Жечкова Виктория Сергеевна** – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

**Федулов Федор Александрович** – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

**Баранова Елена Юрьевна** – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек.** Кворум для голосования имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании решения Совета Ассоциации СРО «ИОС» об отмене меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, вынесенной решением Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9 от 13.03.2023), в отношении членов Ассоциации СРО «ИОС» и возврате материалов дисциплинарного производства в дисциплинарную комиссию.**

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании решения Совета Ассоциации СРО «ИОС» об отмене меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, вынесенной решением Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9 от 13.03.2023), в отношении членов Ассоциации СРО «ИОС» (Протокол заседания Совета № 15 от 29.03.2023) и возврате материалов дисциплинарного производства в дисциплинарную комиссию.**

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «ИОС» в связи с отменой Советом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, и возвратом материалов дисциплинарного производства в Дисциплинарную комиссию.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Вынести предупреждение о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 31.05.2023 следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Энки Строй», ИНН 3702199304;
- 2) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Вынести предупреждение о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 31.05.2023 следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Энки Строй», ИНН 3702199304;
- 2) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**



**М.Е. Громов**

**Ф.А. Федулов**

## Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1	ООО «Энки Строй»	3702199304	<p><b>На объекте «Капитальный ремонт здания поликлиники, расположенной по адресу: г. Тейково, ул. 1-я Красная, д. 9» в рамках исполнения договора № 229/22 от 28.03.2022г. выявлены нарушения:</b></p> <p>1) Нарушен срок исполнения договорных обязательств по договору № 229/22 от 28.03.2022г. – нарушение п.3.2.9; п.4.2; п.6.1 Контракт на выполнение работ № 229/22 от 28.03.2022</p>	
2	ООО «СтройСтандарт»	3702104454	<p><b>1. Не соответствует фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – нарушение нарушения ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации</b></p> <p><b>2. На объекте капитального строительства «Выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту здания учебного корпуса (УЛК) ФГБОУ ВО "ИВГПУ" по адресу: г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 21» в рамках исполнения контракта № ЭА-9 от 29.08.2022 выявлены нарушения:</b></p> <p>1) Не предоставлен приказ на ответственного за проведение вводного инструктажа по охране труда в организации, журнал вводного инструктажа, программа вводного инструктажа – нарушение п. 10; п. 11 Правил обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464;</p> <p>2) Не предоставлены приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте, за осуществление строительного контроля подрядной организацией, за ведение исполнительной документации, лиц ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте – нарушение п. 4.9 Приложение Б СП 48.13330.2019;</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p>	

		<p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, ТТК, проект производства демонтажных работ – нарушение п. 6.1; п. 6.8 СП 48.13330.2019;</p> <p>5) Не предоставлен наряд-допуск на сборку и разборку лесов – нарушение п. 106 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>6) Не предоставлены: акт приемки лесов в эксплуатацию, журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 97; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>7) Мусор после выполнения демонтажных работ сбрасывается с высоты второго этажа на землю без контейнера – нарушение п. 7.13; п. 8.1.3 СП 48.13330.2019; п. 38 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.</p>	
--	--	--	--