

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

**г. Иваново**

**«20» декабря 2018 г.**  
**14 ч. 00 мин.**

**Место заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Вакина Елена Юрьевна** - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

**Тарасов Алексей Александрович** - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 3702106772, номер в реестре СРО – 382;

**Кудряшов Сергей Станиславович** - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;

**Райков Сергей Анатольевич** - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332;

**Федулов Федор Александрович** - заместитель директора ООО «Уютный двор» ИНН 3702590846, номер в реестре СРО – 269.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек.** Кворум для голосования имеется.

**На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:**

**Кабешова Светлана Сергеевна** – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей»

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 18 от 14.12.2018 г.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 18 от 14.12.2018 г.)**

**СЛУШАЛИ:** Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 1)

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 21.01.2019 г. следующим организациям:

- 1) ООО «ИТС», ИНН 3702530082;
- 2) ООО «ССС», ИНН 3702168070;
- 3) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 21.01.2019 г. следующим организациям:

- 1) ООО «ИТС», ИНН 3702530082;
- 2) ООО «ССС», ИНН 3702168070;
- 3) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541;
- 2) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442;
- 3) ООО «РИД», ИНН 3702034292;
- 4) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

## **РЕШИЛИ:**

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС»  
следующие организации:

- 1) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541;
- 2) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442;
- 3) ООО «РИД», ИНН 3702034292;
- 4) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**



**Е.Ю. Вакина**

**Секретарь Дисциплинарной комиссии**

**Ф.А. Федулов**

**Приложение 1**

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Решение Контрольной комиссии
1	ООО «ЭЭФ»	3702052541	<p>На объекте: «Реконструкция сети электроснабжения в м. Нежданово (ул. Новосибирская, ул. Красноярская, пер. 1 и 2 Линейные) (установка новой КТП) Реконструкция сети электроснабжения в м. Нежданово (ул. Новосибирская, ул. Красноярская, пер. 1 и 2 Линейные) (установка новой КТП). Реконструкция сети электроснабжения в м. Нежданово (ул. Новосибирская, ул. Красноярская, пер. 1 и 2 Линейные) (Сети 6 и 0,4 кВ от новой КТП). Реконструкция сети электроснабжения в м. Нежданово (ул. Новосибирская, ул. Красноярская, пер. 1 и 2 Линейные) (Сети 6 и 0,4 кВ от новой КТП). Установка ЩУ. Реконструкция сети электроснабжения в м. Нежданово (ул. Новосибирская, ул. Красноярская, пер. 1 и 2 Линейные) (Сети 6 и 0,4 кВ от новой КТП). Установка приборов учёта»</p> <p><b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- журнал входного контроля (верификации);</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</li> <li>- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий;</li> <li>- акт технической готовности электромонтажных работ;</li> <li>- акт осмотра заземлителей;</li> <li>- монтажный журнал;</li> <li>- протокол измерения сопротивления растекания заземляющих устройств;</li> <li>- протокол измерения сопротивления изоляции кабелей и электропроводок;</li> <li>- акт замеров габаритов прокладки воздушной линии;</li> <li>- акт на скрытые работы;</li> <li>- ведомость смонтированного оборудования;</li> <li>- свидетельство о регистрации электролаборатории – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017.</li> </ul>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p> <p><b>Нарушения устранены в полном объеме 20.12.2018 г.</b></p>
2	ООО «СФЕРАСТРОЙ»	3702151670	<p>На объекте: «выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроснабжения, сети связи для нужд ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- журнал входного контроля;</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017</li> </ul>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p> <p><b>Нарушения устранены в полном объеме 19.12.2018 г.</b></p>

**Приложение 1**

3	ООО «ИТС»	3702530082	<p>На объекте: «выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада педиатрического отделения ОБУЗ Вичугская ЦРБ по адресу Ивановская обл., г. Вичуга, пер Пятницкий, д.10» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- журнал входного контроля;</li> <li>- общий журнал работ;</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий.</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</li> <li>- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017.</li> </ul> <p>2. Работы по ограждению строительной площадки выполняются не надлежащим образом – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2 СНИП 12-03-2001.</p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>
4	ООО «ДорСтройСервис»	3702740442	<p>На объекте: «Строительство межпоселкового и распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов ГСПК Поречье в д.д. Гридинская, Красные Горы, Насакино, Анкино, Кадьево, Глухово Вичугского района Ивановской области», <b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. На момент проведения проверки специалисту не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общий журнал работ;</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- журнал сварочных работ.</li> <li>- журнал производства антикоррозийных работ.</li> <li>- журнал входного контроля материалов (или акты входного контроля материалов).</li> <li>- технический отчет о выносе газопровода в натуру (или акт разбивки трассы газопровода).</li> <li>- строительный паспорт газопровода.</li> <li>- акт продувки газопровода.</li> <li>- акт испытания газопровода на герметичность.</li> <li>- копия паспорта на манометр.</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ.</li> <li>- акт визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных соединений.</li> <li>- акты испытаний технических устройств (задвижек, ИФС, кранов).</li> <li>- протокол результатов радиографического контроля сварных соединений.</li> <li>- протокол результатов ультразвукового контроля сварных соединений.</li> <li>- протоколы замеров сопротивлений заземляющих устройств.</li> <li>- схема сварных стыков газопровода.</li> </ul>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p> <p><b>Нарушения устранены в полном объеме 20.12.2018 г.</b></p>

**Приложение 1**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- акты передачи эксплуатации технических устройств (ГРПШ и др.).</li> <li>- акты передачи эксплуатации запирающих устройств.</li> <li>- копии сертификатов применённых материалов (на трубы, фасонные части и др.).</li> <li>- копии паспортов применённых материалов и смонтированных технических устройств (на задвижки, краны, ИФС, ГРПШ, бетон и др.).</li> <li>- комплект рабочих чертежей газопроводов.</li> <li>- исполнительная съёмка построенных газораспределительных сетей</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017.</li> <li>2. Не выполняются работы по защите сварных соединений, после завершения сварочных работ – нарушение п. 5.5.16 СП 28.13330.2012.</li> </ul>	
5	ООО «РИД»	3702034292	<p>На объекте: «Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (1 очередь д. Кузмаденье, 2 очередь д. Стояково, 5 очередь д. Почевино, д. Яфаново)» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. На момент проведения проверки специалисту не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общий журнал работ;</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- журнал сварочных работ.</li> <li>- журнал производства антикоррозийных работ.</li> <li>- журнал входного контроля материалов (или акты входного контроля материалов).</li> <li>- технический отчёт о выносе газопровода в натуру (или акт разбивки трассы газопровода).</li> <li>- строительный паспорт газопровода.</li> <li>- акт продувки газопровода.</li> <li>- акт испытания газопровода на герметичность.</li> <li>- копия паспорта на манометр.</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ.</li> <li>- акт визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных соединений.</li> <li>- акты испытаний технических устройств (задвижек, ИФС, кранов).</li> <li>- протокол результатов радиографического контроля сварных соединений.</li> <li>- протокол результатов ультразвукового контроля сварных соединений.</li> <li>- протоколы замеров сопротивлений заземляющих устройств.</li> <li>- схема сварных стыков газопровода.</li> <li>- акты передачи эксплуатации технических устройств (ГРПШ и др.).</li> <li>- акты передачи эксплуатации запирающих устройств.</li> </ul>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p> <p><b>Нарушения устранены в полном объеме 20.12.2018 г.</b></p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- копии сертификатов применённых материалов (на трубы, фасонные части и др.).</li> <li>- копии паспортов применённых материалов и смонтированных технических устройств (на задвижки, краны, ИФС, ГРПШ, бетон и др.).</li> <li>- комплект рабочих чертежей газопроводов.</li> <li>- исполнительная съёмка построенных газораспределительных сетей</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017.</li> </ul> <p>2. Установлено наличие дефектов фактически выполненных работ, а именно: в д. Почевино сигнальная лента уложена на газопровод с минимальной отсыпкой от него – нарушение проектной документации Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» том 3.1, лист 5 Пояснительной записки; лист 1 стадия П; том 3.2 лист 5 Пояснительной записки; лист 1 стадия П п.п. 19.</p>	
6	ООО «ССС»	3702168070	<p>На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту и внутренней перепланировке помещений в здании Музейно-выставочного центра по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д.29» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- журнал входного контроля;</li> <li>- общий журнал работ;</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий.</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</li> <li>- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 4.10, СП 68.13330.2017, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011.</li> </ul> <p>2. Работы по облицовке керамической плиткой поверхности выполнены не надлежащим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не качественно выполнены отверстия в керамической плитке (неровные, в связи с тем, что выполнялись не специализированными насадками для сверления отверстий в керамической плитке),</li> <li>- не качественно выполнена затирка швов плитки (затирка выполняется двумя цветами: при производстве работ нет четкой грани, один цвет наплывает на другой),</li> <li>- в одном месте использована лопнувшая плитка фото 3, (вероятно лопнула в процессе производства работ) – нарушение п. 7.4.1, табл. 7.6, п. 7.4.13 СП 71.13330.2017.</li> </ul>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>

**Приложение 1**

			<p>На объекте: «ремонт участков дорог от дома № 25 до гаражей и до дома № 73 в пос. Октябрьский Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- акты выполненных работ по форме КС-2;</li> <li>- журнал входного контроля (верификации);</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</li> <li>- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий;</li> <li>- исполнительные схемы, чертежи.</li> </ul> <p>Указанное несоответствие является – нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1. СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017.</p> <p>2. Выполнение контракта не в полном объеме, а именно «Укладка металлической трубы диаметром 0,4м толщ ст. 6 мм» предусмотренная п. 11 технического задания и п.26 сметы длиной 10м, фактическая длина трубопровода составляет 5м.</p> <p>3. Невыполнение работ по укреплению обочин путем втапливания щебня фракцией 10-20мм – нарушение п.п. 19, 20, 42, 43, 63, 64, 75, 76 сметы – приложения к Контракту, технического задания, п. 5.3. ГОСТ Р 50597-2017.</p> <p>4. Невыполнение контракта по вывозу строительного мусора, а именно ранее демонтированного бордюрного камня – нарушение п. 19 технического задания и п. 45,46 сметы к контракту.</p> <p>5. Фиксируется сильное загрязнение привезенного щебня посторонними примесями – нарушение ГОСТ 8267-93.</p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>
7	ООО «ОПОРА»	3702670844	<p>На объекте: «Капитальный ремонт помещений женской консультации по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября дом 10» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общий журнал работ;</li> <li>- журнал входного контроля;</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий;</li> <li>- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 4.10 СП 68.13330.2017; п. 7.1, п. 7.2, п. 7.1.2 СП 48.13330.2011.</li> </ul> <p>2. Отсутствие ограждения строительной площадки, наличие свободного доступа, отсутствие запретительных и предупреждающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001; п. 5.1, п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.</p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>

**Приложение 1**

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>3. Лица, участвующие в строительном производстве, находятся на строительной площадке без защитных касок других необходимых средств индивидуальной защиты – нарушение п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>4. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – нарушение требований Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015).</p> <p>5. К производству работ допущены работники, не имеющие медицинского осмотра, необходимых для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний – нарушение Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018).</p> <p>6. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствии с Приказ Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н.</p> <p>7. Не организовано проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в установленные сроки – нарушение постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».</p> <p>8. Работники, занятые на строительном производстве, не ознакомлены с инструкциями по охране труда – нарушение законодательства РФ.</p> <p>9. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда;</li> <li>- о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений;</li> <li>- о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам;</li> <li>- о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов;</li> <li>- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;</li> <li>- об организации проведения инструктажей и обучения – нарушение законодательства РФ.</li> </ul> |
|--|--|---|