

**ПРОТОКОЛ № 47**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

**г. Иваново**

**«02» сентября 2019 г.**  
**16 ч. 00 мин.**

**Место заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Вакина Елена Юрьевна** - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

**Тарасов Алексей Александрович** - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 3702106772, номер в реестре СРО – 382;

**Кудряшов Сергей Станиславович** - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;

**Федулов Федор Александрович** - директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

**Райков Сергей Анатольевич** - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек.** Кворум для голосования имеется.

**На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:**

**Кабешова Светлана Сергеевна** – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений № 183/19 от 14.08.2019 г. по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол дисциплинарной комиссии № 41 от 14.08.2019 г., размещённый на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»).
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием для приостановления права выполнения работ по договорам строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол дисциплинарной комиссии № 42 от 16.08.2019 г., размещённый на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»).
3. О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам строительного подряда.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений № 183/19 от 14.08.2019 г. по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол дисциплинарной комиссии № 41 от 14.08.2019 г., размещённый на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»).**

**СЛУШАЛИ:** Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений по решению Дисциплинарной комиссии.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда **в срок до 19.09.2019 г.** следующей организации - члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «МРС», ИНН 3711045741.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда **в срок до 19.09.2019 г.** следующей организации - члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «МРС», ИНН 3711045741.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием для приостановления права выполнения работ по договорам строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол дисциплинарной комиссии № 42 от 16.08.2019 г., размещённый на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»).**

**СЛУШАЛИ:** Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием для приостановления права выполнения работ по договорам строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии.

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 2):

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» следующую организацию - члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «МРС», ИНН 3711045741.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» следующую организацию - члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «МРС», ИНН 3711045741.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам строительного подряда.**

**СЛУШАЛИ:** Вакину Елену Юрьевну о признании соответствия требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам строительного подряда

После ознакомления членов комиссии с материалами проверок (Приложение 3):

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда следующим организациям:

- 1) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда следующим организациям:

- 1) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**



**Е.Ю. Вакина**

**Секретарь Дисциплинарной комиссии**



**Ф.А. Федулов**

### Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «МРС»	3711045741	<p><b>1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № К14/12-18 от 04.12.2018 г.</b> (Выполнение работ по завершению строительства визит-центра заказчика "Клязьминско-Лухский" для нужд ГУ "Дирекция ООПТ") – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред.13.12.2017г.);</p> <p><b>2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 45 ЭА-2019 от 15.04.2019 г.</b> (Капитальный ремонт зданий) – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.);</p> <p><b>3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 0133200001719000268/104 от 14.05.2019 г.</b> (Выполнение работ по капитальному ремонту железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма – Юрьево – Пучеж– Пурех (км 89+676) в Пучежском районе Ивановской области) – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.).</p>	

## Приложение 2

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «МРС»	3711045741	<p>На объекте «Выполнение работ по завершению строительства визит-центра заказчика «Клязьминско-Лухский» для нужд ГУ «Дирекция ООПТ»» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1. Не предоставлена исполнительная документация</b>, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общий журнал работ;</li> <li>- журнал входного контроля (верификации);</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</li> <li>- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении</li> </ul> <p>– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017;</p> <p><b>2. Частично не произведена зачистка древесины от обзола</b> – нарушение ГОСТ 11047-90 табл. 1 п.п. 6;</p> <p><b>3. Не выполнены работы по защите сварных соединений, после завершения сварочных работ</b> – нарушение п.п. 5.5.16 СП 28.13330.2012;</p> <p><b>4. Наличие непрокрасов металлических конструкций, фиксируется образование коррозии (отсутствие антикоррозийной обработки, огнезащиты). Установлено наличие дефектов сварных швов металлических конструкций, в частности наплывы металла по месту сварных швов, отсутствие зачистки мест стыков, огрунтовки и окраски</b> – нарушение п. 4.8.1, п. 4.8.2 СП 73.13330.2012; п. 4.10.1, п. 4.10.4, п. 4.10.5, п. 4.10.7, п. 4.10.8 ГОСТ 23118-2012; п. 10.2.5 СП 70.13330.2012;</p> <p><b>5. Отсутствует сплошное основание под ендовы кровли</b> – нарушение п. 6.4.4.9 СП 17.13330.2017;</p> <p><b>6. На полах, стенах, перекрытиях фиксируются следы увлажнения конструкций, в виде пятен, имеющих волнообразный край с усилением цвета по контуру, что свидетельствует о периодическом (неоднократном) намокании конструкций</b> – нарушение п.п. 3.9, 3.10, 10.1 МДС 12-33.2007, п. 8.1.3 СП 70.13330.2012;</p> <p><b>7. Нарушение целостности пароизоляции и теплоизоляции строительных конструкций (перекрытий, крыши)</b> – нарушение п. 4.1, п. 4.2 СП 50.13330.2012;</p>	

		<p><b>8. В местах сопряжения кровли наблюдаются щели, зазоры, продувания – нарушение п. 4.9. ГОСТ 30974-2002, СП 50.13330.2012 п. 4.1, 4.2;</b></p> <p><b>9. Нарушение геометрических размеров лестничного проема – нарушение ПД 565-2017, стадия Р, раздел АР, лист 3;</b></p> <p><b>10. Несоответствие отметок пола – нарушение ПД 565-2017, стадия Р, раздел АР, лист 5;</b></p> <p><b>11. В полах применены нестроганные, нешпунтованные доски, без обработки антисептиком – нарушение локальной сметы п. 53, п. 54, ГОСТ 8242-88.</b></p>	
--	--	--	--



### Приложение 3

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ИОООИ «Защита»	3702441940	<b>1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности</b> – нарушение Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред. 13.12.2017 г.)	<b>Нарушения устранены в полном объеме 30.08.2019 г. (платежное поручение № 240756 от 30.08.19 г.)</b>