

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«21» января 2019 г.
14 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 3702106772, номер в реестре СРО – 382;

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332;

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор» ИНН 3702590846, номер в реестре СРО – 269.

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для голосования имеется.

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 1 от 18.01.2019 г.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 1 от 18.01.2019 г.)

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 1)

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 18.02.2019 г. следующим организациям:

- 1) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244;
- 2) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892;
- 3) ООО «КСС», ИНН 3702149712.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до до 18.02.2019 г. следующим организациям:

- 1) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244;
- 2) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892;
- 3) ООО «КСС», ИНН 3702149712.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Универсал», ИНН 3702151260;
- 2) ООО «Феникс», ИНН 3702545681.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС»
следующие организации:

- 1) ООО «Универсал», ИНН 3702151260;
- 2) ООО «Феникс», ИНН 3702545681.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**



Е.Ю. Вакина

Секретарь Дисциплинарной комиссии



Ф.А. Федулов

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»	3702156244	<p>На объекте «Строительство Каминской средней общеобразовательной школы в селе Каминский Родниковского муниципального района Ивановской области» выявлены нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: <ul style="list-style-type: none"> - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении (на усиление фундаментов); - акты освидетельствования скрытых работ (на усиление фундаментов); - проекты производства работ (на усиление фундаментов) – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 2. Отсутствие проекта производства работ – нарушение п. 11 СП 45.13330.2012, п. 13 СП 50-101-2004, п. 3.3 СП 70.13330.2012. 3. Отсутствуют наряд-допуска и журнал учета на производство работ на высоте – нарушение п. 11 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015). 4. Отсутствует журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений – нарушение п. 175 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015). 5. Производитель работ не прошел обучение и аттестацию по следующим направлениям: <ul style="list-style-type: none"> - охрана труда для руководителей и специалистов; - пожарная безопасность; - оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; - допуск к работам на высоте с присвоением 3 группы по безопасности работ; - основы промышленной безопасности; - эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов; - электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) и законодательства РФ в области строительства. 6. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствии с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 7. Лица, участвующие в строительном производстве, находятся на строительной площадке без защитных касок других необходимых средств индивидуальной защиты, включая производителя 	

			работ и представителя Заказчика – нарушение п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).	
2.	ООО «ЯКУТИЯ»	3703017892	<p>На объекте «Выборочный капитальный ремонт помещения зрительного зала здания МУ "ГДК", расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д.22» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных (медицинских) лабораторий. - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 	
3.	ООО «Универсал»	3702151260	<p>На объекте «Капитальный ремонт крыльца и главного входа в здание Ивановского областного суда по адресу: г. Иваново, ул. Арсения, д.3» выявлены нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, участвующие в строительном производстве, находятся на строительной площадке без защитных касок – нарушение п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018) 	Нарушения устранены в полном объеме до заседания Дисциплинарной комиссии
4.	ООО «Феникс»	3702545681	<p>На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, ЛОТ №1» выявлены нарушения:</p> <p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля (верификации); - общий журнал работ; - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. 	Нарушения устранены в полном объеме до заседания Дисциплинарной комиссии
5.	ООО «КСС»	3702149712	<p>На объекте: «Многokвартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Голубева, д. 2» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а именно отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля 	

		<ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты выполненных работ по форме КС-2; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий – нарушением п. 4.10 СП 68.13330.2017, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011. 2. На момент осмотра не производятся работы по монтажу лестничных маршей – нарушение п. 8.1.11 СНИП 12-04-2002. 3. Отсутствие документов – протокола испытаний статистической нагрузкой (1200 Н) деревянных лестниц – нарушение п. 7.4.27 СНИП 12-03-2001. 4. Лестницы не снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе – нарушение п. 7.4.28 СНИП 12-03-2001. 5. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – нарушение требований Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015). 6. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018). 7. Не обеспечено осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на объекте строительства в целом. Не оформлен акт-допуск – нарушение п. 18 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018). 8. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, имеющих квалификацию, соответствующую выполняемым работам – нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения», а также п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016). 9. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших медицинский осмотр, необходимого для определения пригодности работников для выполнения 	
--	--	--	--

		<p>поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний – нарушение Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018).</p> <p>10. Не организован трехуровневый контроль за состоянием условий и охраны труда в соответствие со спецификой производимых работ – нарушение п. 19 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>11. Не организован безопасный вход в здание с защитным козырьком сверху, выступающим не менее, чем на 2 м от стены здания, с образуемым углом между козырьком и вышерасположенной стеной над входом 70-75⁰ – нарушение п. 48 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>12. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствие с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н. – нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>13. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и не имеющих удостоверения о допуске к работам на высоте – нарушение п. 9 – п. 10 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015).</p> <p>14. В местах производства работ находятся съемные грузозахватные приспособления и тара с отсутствием необходимой маркировки – нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>15. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары не соблюдается периодичность их осмотра. Кроме того, не разработана инструкция на осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары – нарушение п. 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>16. Не предоставлены сведения о прохождении обучения и аттестации производителя работ Будунова Магомеда Гаджиевича по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - охрана труда для руководителей и специалистов; - пожарная безопасность; - оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; - допуск к работам на высоте с присвоением 3 группы по безопасности работ; 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - основы промышленной безопасности; - эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов; - электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности. - нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 17. На строительной площадке отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 18. На строительной площадке отсутствуют утвержденные правила и инструкции по охране труда для работников по профессиям и/или видам работ – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 19. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ: <ul style="list-style-type: none"> - о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда; - о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений; - о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте; - о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; - о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; - о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; - об организации проведения инструктажей и обучения - нарушение законодательства РФ в области строительства. 	
--	--	--	--