

ПРОТОКОЛ № 21
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«26» апреля 2019 г.
14 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332;

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846, номер в реестре СРО – 269.

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 3 человека. Кворум для голосования имеется.

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального дтректора по юридическим вопросам Ассоциации СРО «ИОС»;

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС»;

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения плановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 7 от 15.04.2019 г.).

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 7 от 15.02.2019 г., протокол № 8 от 22.04.2019 г.).

3. О необходимости отмены решения о рекомендации к исключению из членов саморегулируемой организации и признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения плановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 7 от 15.04.2019 г.)

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на

предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО:

Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Подрядчик», ИНН 3706016760.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Подрядчик», ИНН 3706016760.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846

Голосовали: Федулов Ф.А. заявил о наличии конфликта интересов по принятию решения по данному вопросу, "за" – 2 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 1 голос.

РЕШИЛИ:

Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846

Решение принято большинством голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Строительная Компания ДИНАС», ИНН 3702565977;
- 2) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676;
- 3) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355;
- 4) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 5) ООО «Строительная Компания ДИНАС», ИНН 3702565977;
- 6) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676;
- 7) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355;
- 8) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 7 от 15.02.2019 г., протокол № 8 от 22.04.2019 г.)

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 2):

ПРЕДЛОЖЕНО:

Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000;
- 2) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000;
- 2) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600;
- 2) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244;
- 3) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959;
- 4) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106;
- 3) АО «Водоканал», ИНН 3702597104;
- 4) ООО «Феникс», ИНН 3702545681.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600;
- 2) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244;
- 3) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959;
- 4) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106;
- 5) АО «Водоканал», ИНН 3702597104;
- 6) ООО «Феникс», ИНН 3702545681.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия до 13.05.2019 г. в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия до 13.05.2019 г. в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости отмены решения о рекомендации к исключению из членов саморегулируемой организации и признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС».

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну об отмене решения о рекомендации к исключению из членов саморегулируемой организации и о признании соответствия требованиям Ассоциации СРО «ИОС».

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 3):

ПРЕДЛОЖЕНО:

Отменить решение о рекомендации к исключению из членов саморегулируемой организации (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18 от 02.04.2019 г.) и признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171;
- 2) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800;
- 3) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749;
- 4) ООО «СМКП», ИНН 3702705350.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Отменить решение о рекомендации к исключению из членов саморегулируемой организации (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18 от 02.04.2019 г.) и признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171;
- 2) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800;
- 3) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749;
- 4) ООО «СМКП», ИНН 3702705350.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**



Е.Ю. Вакина

Секретарь Дисциплинарной комиссии



Ф.А. Федулов

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «Подрядчик»	3706016760	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 14 от 18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.)	Нарушения устранены в полном объеме
2.	ООО «Строительная Компания ДИНАС»	3702565977	2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 15 от 18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.)	
3.	ООО «Теплотэкс»	3702054676	2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 17 от 18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.)	
4.	ООО «ЭСЦ»	3702124355	Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор № 15-ЭА от 20.08.18 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения работы	
5.	ООО «Уютный двор»	3702590846	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 22 от 18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.)	Нарушения устранены в полном объеме
6.	ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ»	3702124531	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 23 от 18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.)	

Приложение 2

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «СтройТрест-2010»	3706016600	<p>На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл., в соответствии с Реестром многоквартирных домов.))» выявлены нарушения:</p> <p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. По адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского д. 18, при выполнении работ по устройству обрешетки частично применены доски, не очищенные от обзола – нарушение табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90.</p> <p>3. По адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пионерская д. 8 при выполнении работ по устройству обрешетки частично применены доски, не очищенные от обзола – нарушение табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90.</p> <p>4. Отсутствует ППР на объектах – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2 СП 48.13330.2011.</p>	
2.	ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»	3702156244	<p>На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область))» выявлены нарушения:</p> <p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении. - акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. Отсутствие ППР – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2 СП 48.13330.2011.</p> <p>3. Ремонт канализационной системы при выполнении изоляции трубопровода, на чердачном помещении, некачественно выполнено крепление теплоизоляции к трубе недостаточное количество стяжек и не все стыки заклеены скотчем – нарушение п. 6.24 СП 61.13330.2012.</p>	

			4. При выполнении контура заземления, некачественно выполнена окраска контура, не выполняются работы о защите сварных соединений – нарушение п.п. 5.5.16 СП 28.13330.2012.	
			На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл., в соответствии с Реестром многоквартирных домов.))» выявлены нарушения: 1. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2 СП 48.13330.2011.	
3.	ООО «ЖРС»	3702634959	На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Ивановской области» выявлены нарушения: 1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно: - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - акты освидетельствования скрытых работ - журналы работ заполнены ненадлежащим образом (отсутствие подписей, частично не заполнены) - журнал входного контроля (верификации) не заполнены – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017.	
			На объекте: «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, в соответствии с Реестром многоквартирных домов.))» выявлены нарушения: 1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно: - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - акты освидетельствования скрытых работ - журналы работ заполнены ненадлежащим образом (отсутствие подписей, частично не заполнены) - журнал входного контроля (верификации) не заполнены – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. 2. По адресу: г. Иваново, ул. Летчика Захарова, д. 13 частично не выполняется очистка обрешетки от обзола – нарушение табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90.	
4.	ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»	3702055550	На объекте «Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и Василевского» выявлены нарушения:	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. На строительной площадке находятся лица без защитных касок – нарушение п.п. 5.13 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 2. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 3. Не обеспечено осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на объекте строительства в целом – нарушение п. 18 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 4. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших медицинский осмотр, необходимого для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний – нарушение ст. 212, ст. 213 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) и Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018). 5. Не организован трехуровневый контроль за состоянием условий и охраны труда в соответствие со спецификой производимых работ – нарушение п. 19 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 6. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов не установлены защитные ограждения, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности – нарушение п. 12 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 7. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, занятых в рабочем процессе, имеющих квалификацию, соответствующую выполняемым работам – нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения», а также п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 	
--	--	--	--

		<p>объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>8. Отсутствие информационного стенда у въезда на строительную площадку с указанием строящихся, вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения – нарушение п. 49 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p>9. Территория строительной площадки захламлена строительным мусором, не очищена от снега, загромождена старой (негодной к эксплуатации) тарой – нарушение п. 52 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p>10. На момент осмотра на строительной площадке находился личный автомобиль сотрудников – нарушение п. 54 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p>11. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствие с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>12. В местах производства работ находятся съемные грузозахватные приспособления и тара с отсутствием необходимой маркировки – нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>13. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары не соблюдается периодичность их осмотра. Кроме того, не разработана инструкция на осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары – нарушение п. 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>14. На строительной площадке отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>15. На строительной площадке отсутствуют утвержденные правила и инструкции по охране труда для работников по профессиям и/или видам работ – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>16. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда; ▪ о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений; 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; ▪ о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; ▪ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; ▪ об организации проведения инструктажей и обучения – нарушение законодательства РФ в области строительства. <p>17. Не в полном объеме разработаны инструкции по охране труда по профессиям и (или) видам выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативными актами работодателя – нарушение п. 3 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018) и ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>18. Не предоставлены сведения о прохождении обучения и аттестации производителя работ ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; ▪ основы промышленной безопасности; ▪ эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов; ▪ электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). <p>19. Отсутствует приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа на предприятии – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016) и ст. 217 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>20. Отсутствует утвержденная программа вводного инструктажа с учетом специфики деятельности организации по которой проводится вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p> <p>21. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ на работников и производителя работ ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» – нарушение требования Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015).</p> <p>22. Отсутствует ППР, ПОС – нарушение п. 5.7.1 СП 48.13330.2011.</p> <p>23. Отсутствует журнал учета огнетушителей – нарушение п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p>	
--	--	---	--

		<p>24. Огнетушитель, имеющийся на строительной площадке, не пронумерован – нарушение п. 475 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019)</p> <p>25. Пожарные щиты, имеющиеся на строительной площадке, не укомплектованы – нарушение п. 482 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p> <p>26. Ящики с песком отсутствуют на строительной площадке – нарушение п. 483 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p> <p>27. В качестве плит перекрытий использованы плиты железобетонные пустотные с армированием. При натурном осмотре установлено отсутствие защиты боковых ребер от воздействия атмосферных осадков, частичное заполнение пустот плит раствором смеси – нарушение п. 4.2.7 ГОСТ 32499-2013.</p> <p>28. Отсутствие исполнительной схемы освидетельствования котлована – нарушение п. 5.7.1 СП 48.13330.2011.</p> <p>29. Отсутствуют разработанные и утвержденные распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов: - специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; - специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; - специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС – нарушение пп. ж) п. 23 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>30. Не установлен порядок допуска к самостоятельной работе на ПС персонала, соответственно и не контролируется его соблюдение – нарушение пп. з) п. 23 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>31. Не предоставлены сведения о прохождении специалистами, непосредственно занимающимися эксплуатацией ПС, в установленном порядке аттестации на знание ФНП – нарушение пп. д) п. 26 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>32. Не предоставлены сведения об обучении и наличии выданных в установленном порядке удостоверений на право самостоятельной работы с применением ПС работников ОПО, непосредственно занимающихся эксплуатацией ПС – нарушение пп. а) п. 26 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>33. Выполнение строительно-монтажных работ на ОПО с применением ПС осуществляется без разработанного ППРк – нарушение п. 101 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>34. Не ознакомлены (под роспись) с ППРк и ТК специалисты, ответственных за безопасное производство работ ПС, крановщик (оператор) и стропальщики – нарушение п. 125 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>35. На местах ведения работ отсутствуют схемы складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки транспортных средств – нарушение п. 125 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>36. Не выполнены функции для безопасного использования грузозахватных приспособлений, а именно:</p>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ разработка ППР, ТК и других технологических регламентов (последнее – при необходимости), включающих схемы строповки, с указанием способов обвязки деталей, узлов и других элементов оборудования, подъем и перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а также способов безопасной кантовки составных частей оборудования с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений; ▪ обеспечение персонала, связанного со строповкой, подъемом и перемещением грузов, технологическими регламентами, ППР и ТК, в которых должны быть приведены схемы строповки, складирования и кантовки грузов, погрузки и выгрузки транспортных средств, подвижного состава или судов, а также перечень применяемых грузозахватных приспособлений; ▪ ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, а также стропальщиков и крановщиков; ▪ обеспечение стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями, соответствующими массе и характеру перегружаемых грузов; ▪ размещение в зоне производства работ ПС списка основных перемещаемых им грузов с указанием их массы. Крановщикам (операторам) и стропальщикам, обслуживающим краны стрелового типа, краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки; ▪ расчет стропов из стальных канатов перед применением в эксплуатации должен выполняться с учетом числа ветвей канатов и угла наклона их к вертикали <p>– нарушение п. 221 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p>37. Баллон с горючим газом имеет на стенках следы коррозии. Баллон с горючим газом установлен в месте прохода людей и перемещения грузов. Работник, производящий работы с применением данных баллонов, не имеет удостоверения о допуске к самостоятельной работе, выданного в установленном порядке – нарушение п. 500, п. 510, п. 512 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 12.12.2017).</p> <p>38. Отсутствуют сведения о проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>39. Не оформлен на выполнение огневых работ наряд-допуск по форме приложения N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – нарушение п. 3.1.7. Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485.</p>	
--	--	--	--

5.	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»	3711044000	<p>На объекте: «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл., в соответствии с Реестром многоквартирных домов.))» выявлены нарушения:</p> <p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. 	<p>Нарушения устранены в полном объеме</p>
6.	ООО «ФАСАД МГ»	3702001106	<p>На объекте «Общеобразовательная школа на 700 учащихся в п. Савино Ивановской области» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на строительные материалы – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. Отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p>3. Не предоставлены сведения об организации трехуровневого контроля за состоянием условий и охраны труда (постоянный, оперативный и периодический контроль) – нарушение п. 19 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p>4. Отсутствуют обязательные для ведения документы по охране труда при работе на высоте, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утвержденный Перечень работ на высоте; - наряд-допуск на производство работ на высоте; - журнал учета работ по наряду-допуску; - журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 11, 21, пп. и) п. 28 и п. 41, п. 70 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 20.12.2018). <p>5. Не предоставлены сведения о проведении специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p>	

7.	ООО «САНТЭЛС»	3702005132	<p>На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл., в соответствии с Реестром многоквартирных домов.))» выявлены нарушения:</p> <p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - журнал входного контроля; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. Отсутствует ППР на объектах – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2 СП 48.13330.2011.</p>	Нарушения устранены в полном объеме
8.	АО «Водоканал»	3702597104	Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у Шалагина А.А.	
9.	ООО «Феникс»	3702545681	<p>На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ивановская обл. г. Иваново (в соответствии с адресным перечнем))» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации – нарушение п. 4.10 СП 68.13330.2017, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011;</p> <p>2. Отсутствие ППР – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2 СП 48.13330.2011.</p>	

Приложение 3

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «Строй-дизайн»	3702554171	1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.)	Нарушения устранены в полном объеме 16.04.2019 г.
2.	ООО «ЭнергоСила»	3702084800	1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.)	Нарушения устранены в полном объеме 08.04.2019 г.
3.	ООО «СМКП»	3702705350	1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.)	Нарушения устранены в полном объеме 11.04.2019 г.
4.	ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ»	3706022749	1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.)	Нарушения устранены в полном объеме 25.04.2019 г.