

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

г. Иваново

«04» апреля 2024

**Время начала заседания:** 8 ч. 30 мин.

**Время окончания заседания:** 8 ч. 45 мин.

**Место проведения заседания:** г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

**Присутствуют члены комиссии:**

**Громов Максим Евгеньевич** – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

**Тарасевичене Наталья Витальевна** – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

**Жечкова Виктория Сергеевна** – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

**Федулов Федор Александрович** – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

**Баранова Елена Юрьевна** – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек.** Кворум для голосования имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12 от 01.03.2024; Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 17 от 15.03.2024).**

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12 от 01.03.2024; Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 17 от 15.03.2024)**

**СЛУШАЛИ:** Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328;
- 2) ООО «СК-ТСМ», ИНН 3702265726.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328;
- 2) ООО «СК-ТСМ», ИНН 3702265726.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**



**Громов М.Е.**



**Жечкова В.С.**

## Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «СвязьСервис»	3702609328	Отсутствует действующее свидетельство о независимой оценке квалификации у Гаврилова О.Б., Лебедева А.Е. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 28.04.2023), п. 5) ч. 10 ст. 55.5-1 ГрК	Нарушение устранено <b>03.04.2024</b>
2.	ООО «СК-ТСМ»	3702265726	<p>На объекте «Выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 28» в рамках исполнения Договора № 01/04 от 01.04.2023 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлена исполнительная документация, а именно: акты выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля и др. документации, подтверждающей факт выполнения работ в соответствии с утвержденной проектной документацией – нарушение п. 4.10 СП 68.13330.2017; п. 9.2.2 и п. 9.2.3 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлены приказы о назначении лиц ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте – нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНИП 12-03-2001, п. 3.5 СНИП 12-04-2002</p> <p>4) Отсутствует стенд с противопожарным инвентарем и щит с планом пожарной защиты с указанием строящегося и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, средств пожаротушения – нарушение п. 2.1 Лист 2 и 5, Проект производства работ 6/2023-ППРК; п. 4.9 СП 48.13330.2019</p> <p>5) Отсутствует освещение рабочих мест в темное время суток на этажах – нарушение п. 6.2.11 СНИП 12-03-2001; п. 42 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>6) Отсутствует ограждение лестничных маршей, не смонтирован лестничный марш на 1 этаже – нарушение п. 8.1.11. СНИП 12-04-2002</p>	<p>Нарушения п. 1) – п. 4), п. 6) – п. 7) устранены <b>02.04.2024</b></p> <p>Нарушение п. 5) устранено <b>03.04.2024</b></p>



*www.iossro37.ru*  
*iossro@yandex.ru*  
*153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 17,*  
*тел (4932) 95-70-55*

			<b>7) Не очищены от снега и наледи лестничные марши, проходы к рабочим местам – нарушение п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</b>	
--	--	--	---	--