

ПРОТОКОЛ № 90
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«22» ноября 2024

Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч. 10 мин.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

Присутствуют члены комиссии:

Тарасевичене Наталья Витальевна – представитель по доверенности ООО «Центр Строй», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Жечкова Виктория Сергеевна – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

Баранова Елена Юрьевна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 4 человека. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 83 от 02.11.2024).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 83 от 02.11.2024)

СЛУШАЛИ: Тарасевичене Наталью Витальевну, которая сообщила присутствующим о необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276.

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Дисциплинарной комиссии

Секретарь
Дисциплинарной комиссии



Тарасевичене Н.В.

Жечкова В.С.

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «СК Ренессанс»	3702642276	1. На объекте «Капитальный ремонт крыши здания главного корпуса объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль здания, построенный в 1912 г», расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д. 1» в рамках исполнения муниципального контракта № 34КР/2024 от 08.05.2024 выявлены нарушения: 1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы), разрешительная документация необходимая для выполнения работ – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019; п. 5.1.13, п. 5.1.14 Контракт №34КР/2024 от 08.05.2024 2) Не предоставлена организационно-технологическая документация технологические схемы и указания по производству работ на объекте ППР, ПОКР – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019 2. На объекте «Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Ленина д.16» в рамках исполнения муниципального контракта № 35КР/2024 от 25.05.2024 выявлены нарушения: 1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительно-монтажных работ на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных средств, ответственного за геодезические работы, ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019 2) Не предоставлен журнал противопожарного инструктажа – нарушение п. 22 Приложение 1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 3) Не предоставлен общий журнал работ – нарушение п. 9.1.25, Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 6 Приложение 2 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр 4) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019 5) Не предоставлен проект производства работ ППР – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019 6) Отсутствует ограждение опасных производственных факторов – нарушение п. 13 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 33 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	Нарушения устранены в полном объеме 22.11.2024

			7) Не предоставлен наряд-допуск на демонтаж опалубки при возведении монолитного фундамента, кровельных работ – нарушение п. 187 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п.251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н 8) Отсутствуют схемы монтажа складирования и кантовки грузов, погрузки и выгрузки транспортных средств, а также перечень применяемых грузозахватных приспособлений в местах ведения работ – нарушение п. 122, п. 217, п. 19 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; п. 8.2.5. СНиП 12-03-2001 9) Не ознакомлены до начала производства работ с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда – нарушение п. 122, п. 158 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 10) Не предоставлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002 11) Отсутствуют защитные ограждения проёмов по периметру здания для предотвращения случайного падения с высоты, перепадов по высоте, не ограждены технологические отверстия в перекрытиях здания – нарушение п. 57, п. 13, п. 229 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 82 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н 12) Лестницы не закреплены за устойчивые конструкции, не снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания. Для подъема на этаж при производстве работ используются приставные лестницы без инвентарных номеров, без ограждений – нарушение п. 7.4.26, п. 7.4.27, п. 7.4.28, п. 8.2.3 СНиП 12-04-2002; п. 221, п. 169, п. 179 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н 13) Отсутствует решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары с записью в специальный журнал учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ – нарушение п. 137 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 14) Не предоставлен журнал учета и периодического осмотра СГП и тары. Не предоставлен приказ, инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц,	
--	--	--	---	--

			ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных инженерно-технических работников – нарушение п. 224, п. 225 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 15) Не применяются средства индивидуальной защиты работниками при выполнении кровельных работ, при распалубочных работах, при работе с автокраном (не используют специальную одежду, строительные каски, сигнальные жилеты и др.) – нарушение п. 75, п. 138, п. 139, п. 142 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п.29 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н 16) Не предоставлены сведения об обучении и наличии выданных в установленном порядке удостоверений на право самостоятельной работы с применением ПС работников ОПО, непосредственно занимающихся эксплуатацией ПС – нарушение п. 25 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	
--	--	--	--	--